

令和7年5月15日

生涯学習・スポーツ振興課長

仕様書等（設計書含む）への回答書

次の件に係る質問について、回答を掲示します。

件名	能代市向能代公民館機械警備業務委託
質問要旨	①仕様書に防犯カメラにて正面入口を録画するものとなっておりますが、警備機器と連動したもので大丈夫でしょうか？ ②防犯カメラ映像は現地でも確認、再生が可能でなければならぬでしょうか？ ③火災監視を実施するにあたり、自動火災報知設備は設置されているか。 ④防犯カメラの録画日数は何日間か。 ⑤防犯カメラの設置場所は正面入口の屋外か屋内か。 ⑥防犯カメラは常時録画か。警備システムと連動か。 ⑦非常通報ボタンの設置個数および設置場所はどこか。
回答要旨	①お見込みのとおり、連動したものでよろしいです。 ②現地にて再生可能でなければなりません。 ③設置されております。 ④記録期間は、6カ月以上を想定しております。 ⑤正面入り口屋外から監視となります。 ⑥お見込みのとおり、常時録画で、警備システムと連動したものととなります。 ⑦事務室と受付に各1個ずつ、合計2個となります。