

6 業務実績について

(1) 業務の状況

区 分	26年度 (A)	25年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
行政区域内人口(人) ア	56,592	57,564	-972	-1.7
処理区域内人口(人) イ	25,540	25,132	408	1.6
水洗化人口(人) ウ	18,442	17,631	811	4.6
下水道普及率(%) イ/ア	45.1	43.7	1.4	—
水洗化率(%) ウ/イ	72.2	70.2	2.0	—
下水道全体計画面積(ha) エ	1,763.10	1,761.00	2.10	0.1
整備面積(ha) オ	767.64	727.12	40.52	5.6
整備率(%) オ/エ	43.5	41.3	2.2	—
下水道管延長(m)	181,596.76	176,680.23	4,916.53	2.8

下水道事業の処理区域内人口は25,540人で、前年度に比較して408人（1.6％）の増、普及率は45.1％で、前年度に比較して1.4ポイント増加している。

また、水洗化人口は18,442人で、前年度に比較して811人（4.6％）の増、水洗化率は72.2％で、前年度に比較して2.0ポイント増加している。

整備面積は767.64haで、前年度に比較して40.52ha（5.6％）の増となり、下水道全体計画に対する整備率は43.5％となった。

(2) 稼働状況

区 分	26年度 (A)	25年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
処理能力（晴天時）(m ³ /日) ア	16,250	16,250	0	0.0
処理能力（雨天時）(m ³ /日)	39,000	39,000	0	0.0
年間総処理水量(m ³ /年)	4,439,960	4,991,132	-551,172	-11.0
一日平均処理水量(m ³ /日)	12,164	13,674	-1,510	-11.0
晴天時平均処理水量(m ³ /日) イ	8,509	8,552	-43	-0.5
一日最大処理水量(m ³ /日)	39,851	48,291	-8,440	-17.5
施設利用率(%) イ/ア	52.4	52.6	-0.2	—

下水道事業の年間総処理水量は4,439,960m³で、前年度に比較して551,172m³（11.0％）の減となっている。一日平均処理水量は12,164m³で、前年度に比較して1,510m³（11.0％）の減となった。

また、晴天時平均処理水量は8,509m³で、前年度に比較して43m³（0.5％）の減で、処理能力（晴天時）に対する施設利用率は、52.4％となっている。

(3) 有収率の状況

(単位：m³、%)

区 分	26年度 (A)	25年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$
年間汚水処理水量 ア	3,105,785	3,121,480	-15,695	-0.5
有収水量 イ	2,270,543	2,257,399	13,144	0.6
有収率 イ / ア	73.1	72.3	0.8	—

※1) 有収水量とは、年間汚水処理水量のうち下水道使用料収益の対象となった水量である。

年間汚水処理水量は3,105,785m³で、前年度に比較して15,695m³(0.5%)の減となっている。

有収水量は2,270,543m³で、前年度に比較して13,144m³(0.6%)の増となっており、この結果有収率は73.1%で、前年度に比較して0.8ポイント向上している。