

見積依頼票 12-5

(1) 見積書提出期間 令和7年12月15日(月) 12:00から

令和7年12月18日(木) 15:00まで

(2) 見積書提出場所 契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課

(3) 結果発表 令和7年12月22日(月) 12:00

物 品 名	数 量	単 位	備 考
業務用消火器（小中学校等）	58	本	全て既設消火器の更新につき、廃棄を含むものとする。
納 入 期 限	令和8年3月27日(金)		
納 入 場 所	能代市立第四小学校 外4校		

《 仕 様 》

1 規格等 別紙仕様書のとおり

2 見積に参加する者に必要な要件（次の各号のすべてを満たしていること）

- (1) 令和6・7年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に「市内物品等業者」で登載されている者であること。
- (2) 能代市に契約の締結できる営業所を有していること。

3 見積書の記載方法等について

- (1) 見積書には、業務用消火器58本（既設品処分料、リサイクルシール代含む）の合計金額（税込み）を記載すること。
- (2) 見積書の品名欄に「業務用消火器（小中学校等）」と記載すること。
- (3) 見積書に同封または、契約検査課からの決定連絡後、メーカー名、品名、単価等記載の見積内訳書（任意様式）を提出すること。

担 当	能代市教育委員会 能代教育事務所 電話番号 89-2942
-----	-------------------------------

## 業務用消火器 仕様書

- 1 物品名 業務用消火器（小中学校等）
- 2 薬剤 A B C粉末
- 3 圧力方式 蓄圧式
- 4 数量 58本 ※別紙「内訳書」のとおり
- 5 製造年 2026年
- 6 能力単位 10型：A-3・B-7・C
- 7 納入場所 能代市立第四小学校（1）、能代市立向能代小学校（8）、能代市立二ツ井小学校（1）  
能代市立能代第二中学校（6）、能代市立二ツ井中学校（42）  
※（ ）内は納入本数
- 8 納入期限 令和8年3月27日（金）
- 9 本体材質 スチール製、アルミニウム製、ステンレス製のいずれかとする
- 10 その他
- (1) 国家検定合格品であること。
  - (2) 「消火器の技術上の規格を定める省令（昭和39年自治省令第27号）」に適応していること。
  - (3) 納入品は消火器リサイクルシールを含むものとし、消火器本体に貼付されていること。
  - (4) 指定場所への設置費用（既設品との入替、支持金具等）を含むものとし、既設品の処分を含むものとする。
  - (5) 処分する消火器に消火器リサイクルシールが貼付されていない場合は、消火器リサイクルシールを納品に含むものとし、適正に処分したことを証明する書類を担当課へ提出すること。
  - (6) 消防法第21条の4第2項の規定に基づき承認された「型式承認」を提出すること。
  - (7) 構造・仕様が分かるメーカーの仕様書等を提出すること。
  - (8) 納品した消火器の製造番号の一覧表を提出すること。
  - (9) 納品検査は、双方立ち会いで実施する。
  - (10) 納入に関しては、担当課と事前打合せを行った上で実施すること。
  - (11) 納入時に発生した梱包材等は、受注者の責任において適切に処分すること。

11 主管課 能代市教育委員会教育部 能代教育事務所 担当 落合  
電話番号 0185-89-2942  
FAX番号 0185-89-1787

## 既設消火器(小学校)

No.	施設名	製造元	薬剤名	容量	機構	形式番号	能力単位			製造番号	製造年	設置場所	リサイクルシール 有効期限
1	能代市立第四小学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010675	2019	1 F 電気室内	2032.3末
2	能代市立向能代小学校	モリタ宮田	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-7	A-3	B-7	C	0159708K	2022	1 F 保健室前	2035.3末
3	能代市立向能代小学校	モリタ宮田	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-7	A-3	B-7	C	8134K	2018	1 F 体育館(控室左)	2031.3末
4	能代市立向能代小学校	モリタ宮田	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-7	A-3	B-7	C	8127K	2018	P H 灯油中継タンク室	2031.3末
5	能代市立向能代小学校	モリタ宮田	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-7	A-3	B-7	C	8132K	2018	屋外 地下タンク(校舎)①	2031.3末
6	能代市立向能代小学校	モリタ宮田	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-7	A-3	B-7	C	8129K	2018	屋外 地下タンク(校舎)②	2031.3末
7	能代市立向能代小学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	327596	2019	2 F 東階段踊場(タンク用)	2032.3末
8	能代市立向能代小学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497479	2019	3 F 東階段踊場(タンク用)	2032.3末
9	能代市立向能代小学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497544	2019	3 F 西階段踊場(タンク用)	2032.3末
10	能代市立二ツ井小学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010672	2019	1F 調理場08・電気室	2032.3末

## 既設消火器(中学校)

NO.	施設名	製造元	薬剤名	容量	機構	形式番号	能力単位			製造番号	製造年	設置場所	リサイクルシール有効期限
1	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497483	2019	2 F 管理棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
2	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497537	2019	2 F 教室棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
3	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497545	2019	3 F 管理棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
4	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497548	2019	3 F 教室棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
5	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497575	2019	4 F 管理棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
6	能代市立能代第二中学校	ハツタ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-1	A-3	B-7	C	497703	2019	4 F 教室棟トイレ前(タンク用)	2032.3末
7	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010681	2019	1 F 被服室前	2032.3末
8	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010463	2019	1 F 木工室内	2032.3末
9	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010621	2019	1 F 金工室内	2032.3末
10	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010432	2019	1 F 美術室前	2032.3末
11	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010690	2019	1 F 美術室内	2032.3末
12	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010625	2019	1 F 第二理科室内	2032.3末
13	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010629	2019	1 F 理科準備室内	2032.3末
14	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010634	2019	1 F 第一理科室内	2032.3末
15	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010451	2019	1 F 調理室内	2032.3末
16	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010462	2019	1 F 調理室内	2032.3末
17	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010454	2019	1 F 電気室前（体育館下）	2032.3末
18	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010667	2019	1 F WC前	2032.3末
19	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010622	2019	1 F WC前廊下	2032.3末
20	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010635	2019	1 F 普通教室前廊下①	2032.3末
21	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010674	2019	1 F 普通教室前廊下②	2032.3末
22	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010683	2019	1 F ボイラー室内	2032.3末
23	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010613	2019	1 F ボイラー室内	2032.3末
24	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010460	2019	1 F 生徒会室前	2032.3末

NO.	施設名	製造元	薬剤名	容量	機構	形式番号	能力単位			製造番号	製造年	設置場所	リサイクルシール有効期限
25	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010453	2019	1 F 相談室前	2032.3末
26	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010627	2019	2 F 事務用品室前	2032.3末
27	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010619	2019	2 F 職員室内 西	2032.3末
28	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010626	2019	2 F 職員室内 東	2032.3末
29	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010452	2019	2 F 校務員室前	2032.3末
30	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010624	2019	2 F 図書室前	2032.3末
31	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010620	2019	2 F WC 前廊下	2032.3末
32	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010670	2019	2 F 体育館前廊下	2032.3末
33	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010628	2019	2 F 東側階段	2032.3末
34	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010446	2019	2 F 体育館 北	2032.3末
35	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010457	2019	2 F 体育館 北	2032.3末
36	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E006742	2019	2 F 体育館 北	2032.3末
37	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010631	2019	2 F 体育館 南	2032.3末
38	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010450	2019	2 F 体育館 南	2032.3末
39	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010682	2019	2 F 体育館 南	2032.3末
40	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010448	2019	3 F WC 前廊下	2032.3末
41	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010658	2019	3 F 音楽室前	2032.3末
42	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010684	2019	3 F 普通教室前廊下①	2032.3末
43	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010633	2019	3 F 普通教室前廊下②	2032.3末
44	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010673	2019	3 F ワークルーム前	2032.3末
45	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010618	2019	3 F 相談室前	2032.3末
46	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010623	2019	3 F 東側階段	2032.3末
47	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010680	2019	4 F 相談室内	2032.3末
48	能代市立二ツ井中学校	日本ドライ	ABC粉末	3kg	蓄圧	29-15	A-3	B-7	C	E010630	2019	4 F 相談室前	2032.3末

# 見 積 書 (第1回)

令和 年 月 日

能代市長 齊藤滋宣様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

下記のとおり能代市財務規則に基づいて見積します。

記

品 名	業務用消火器（小中学校等）
見 積 金 額	¥ ※消費税を含む
備 考	