令和7年6月19日

商工労働課長

仕様書等（設計書含む）への回答書

次の件に係る質問について、回答を掲示します。

件名	のしろ交流プラザCocoWa機械警備業務委託
質問要旨	①仕様書6・非常通報装置はどの場所に何個設置するのでしょうか？ ②仕様書6・火災監視は、自火報盤で監視するのでしょうか？セコム火災センサーでの監視をするのでしょうか？ ③仕様書7・施設の入口は1つでしょうか？2階へは外部階段からのみの出入りでしょうか？その場合、1階と2階の警備エリア区分を分ける必要はありますか？ ④現在建物に火災受信機の設置はありますか？
回答要旨	①1階部分に1個設置します。 ②自火報盤はありません。受託事業者設置センサーでの監視となります。 ③施設の入口は2つです。2階へは外部階段からのみの出入りとなります。一括警備とし警備エリア区分を分ける必要はありません。 ④火災受信機の設置はありません。