

能代市物品等応募型指名競争入札の参加者の募集について

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加者を公募する

1	発注番号	第2-83号
2	公募日	令和7年6月16日
3	契約担当者	能代市長 齊藤 滋 宣
4	件名	小学校FF式石油暖房機点検・清掃業務委託
5	業務場所	能代市立第四小学校ほか4校地内
6	履行期限	令和7年10月15日
7	当該業務の主管課	教育部 能代教育事務所 電話 番号 0185-89-2942 ファクシミリ番号 0185-89-1787
8	物品又は委託の種別	委託(総額入札)
9	主な仕様(概要)	小学校FF式石油暖房機の点検・清掃業務 ※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています
10	入札参加資格要件	入札に参加する者に必要な要件は、応募型指名競争入札基本事項1のほか、次の要件を満たす者であること (1) 令和6・7年能代市物品等指名競争入札参加資格者名簿に「市内物品等業者」で登載されている者であること (2) 能代市内に契約の締結できる営業所を有していること (3) 本市の指名停止措置を受けていないこと (4) 令和6・7年能代市物品等指名競争入札等参加資格申請において「①指名競争入札及び随意契約」で申請している者であること
11	入札に関する注意事項	入札金額は総額とする
12	入札予定日	令和7年6月27日 (金) 午後1時50分 入札までのスケジュールは別紙のとおり
13	入札の場所	能代市役所第1庁舎1階 契約検査課入札室
14	その他	(1) 応募型指名競争入札基本事項のとおり

入札スケジュール

件名：小学校FF式石油暖房機点検・清掃業務委託

	手続等	期間・期日・期限等	手続きの方法等
1	設計図書等の閲覧・貸出	令和7年6月16日（月） 正午から 令和7年6月18日（水） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項2のとおり
2	設計図書等に対する質問の受付	令和7年6月16日（月） 正午から 令和7年6月18日（水） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項2のとおり 提出先:業務主管課
3	申込書類の受付	令和7年6月16日（月） 正午から 令和7年6月20日（金） 午後5時まで(閉庁日を除く)	基本事項3のとおり
4	設計図書等に対する質問への回答	令和7年6月20日（金） 午前9時までに回答書を作成し、供覧	基本事項2のとおり
5	指名通知・非指名通知	令和7年6月24日（火）	基本事項4のとおり
6	入札予定	令和7年6月27日（金） 午後1時50分 会場：能代市役所第1庁舎1階 契約検査課入札室	基本事項5のとおり

物品等応募型指名競争入札参加申込書

令和 年 月 日

能代市長 齊 藤 滋 宣 様

住 所
申込者 商号又は名称
代表者氏名
(名簿登録番号)

次の物品及び委託等に係る応募型指名競争入札に参加したいので、申し込みます。

なお、公募に示された入札に参加する者に必要な要件(指名停止を受けていないこと等)を満たし、地方自治法施行令第167条の4(ただし、第2項は他の地方公共団体に限る)に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

発注番号	第2-83号		
物品(業務)名	小学校FF式石油暖房機点検・清掃業務委託		
本入札に関する 連絡先	担当者名		
	電話番号		FAX番号

入札書(第 回)

令和 年 月 日

能代市長 齊藤滋宣 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

下記のとおり能代市財務規則に基づいて入札します。

記

委 託 名	小学校FF式石油暖房機点検・清掃業務委託
入 札 金 額	¥
入 札 保 証 金	能代市財務規則第112条第1項第3号により免除
備 考	

応募型指名競争入札基本事項（物品・委託等）

- 1 入札に参加する者に必要な要件
 - (1) 本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名簿という。）に登録されている者であること。
 - (2) 入札参加申込期限の日から落札決定の日までの間において、本市の指名停止措置を受けていないこと。
※落札決定の日は、入札日をいう。
 - (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、この限りではない。
- 2 仕様書等に関すること。
 - (1) 仕様書等の閲覧及び貸出しは次によるものとする。

ア 閲覧又は貸出場所	能代市総務部契約検査課
イ 閲覧又は貸出時間	4時間以内
ウ その他	設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。
 - (2) 仕様書等に関する質問は、次によるものとする。

ア 質問方法	簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシミリで送付すること。
イ 提出先	物品・委託等の業務主管課
 - (3) 質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市のホームページに掲載する。
- 3 入札参加申込等に関すること。
 - (1) 入札参加申込書
入札に参加しようとする者は、能代市物品等応募型指名競争入札参加申込書を市長に提出すること。
 - (2) 申込書類の入手方法

ア 交付場所	能代市総務部契約検査課
電話番号	0185-89-2222
	※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。
イ 交付費用	無料
 - (3) 申込書類の作成
申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを遵守すること。
 - (4) 申込書類の提出及び受付

ア 提出方法	持参又は書留郵便によること。
イ 提出先	能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課
 - (5) 入札参加の辞退
入札参加申込書等を提出した者は、当該申込書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、入札前にあつては入札辞退届を、入札後にあつてはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
- 4 指名通知等
 - (1) 指名通知
申込書類の確認の結果、適当と認められた者に対しては、ファクシミリにより通知する。
 - (2) 非指名通知
申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、能代市物品等応募型指名競争入札

非指名通知書により、理由を付して通知する。

※ 上記（１）又は（２）の通知が入札予定日の２日前の時点でも届かない場合は、必ず契約検査課に問い合わせること。

5 入札、落札決定に関する注意事項

- （１）能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、入札に参加すること。
- （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額から消費税等相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
- （３）入札書を郵送する場合は、書留によるものとし、入札日時までに到着したもので、１枚（１回分）とする。（ただし、原則として再度入札には参加できないものとする）
- （４）入札に参加しようとする者が、入札参加資格確認の日から落札決定の日までの間に、入札に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は入札に参加することができない。既に入札書を提出している場合、その入札書は無効とする。
- （５）落札決定から契約締結までの間において、落札者が１に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。

6 契約の締結に関すること

- （１）契約締結時期は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内とする。
- （２）契約保証金については、規則第１２７条の規定による。

7 その他必要な事項

- （１）申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。
- （２）提出された申込書類は返却しない。
- （３）申込書類の審査基準日は、入札参加申込期限の日とする。
※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等指名競争入札等参加資格申請書を提出しなければならない。
- （４）履行（納入）期限は、事情により変更することがある。
- （５）契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。
※測量士等（所得税法第２０４条第１項第２号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は料金については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。
- （６）申込書類の作成及び提出についての問い合わせ先

能代市総務部契約検査課

電話番号 ０１８５－８９－２２２２

ファクシミリ番号 ０１８５－５４－６４６０

(1)-

設 計 書

小学校FF式石油暖房機点検・清掃業務委託

一金

円也

仕
様
概
要

業務場所:能代市立第四小学校ほか4校地内
完了期限:令和7年10月15日

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 点検・清掃業務						
第四小学校		15	台			
第五小学校		5	台			
向能代小学校		41	台			
浅内小学校		20	台			
二ツ井小学校		15	台			
業務価格計						
消費税相当額		1	式			10%
合 計						

仕 様 書

委託場所：能代市立第四小学校ほか4校地内

完了期限：令和7年10月15日

1. 業務の作業手順を作成し、着手届とともに提出すること。
2. 点検・清掃業務は、以下の通りとすること。
 - ①契約後速やかに、学校ごとの作業日程（案）を作成し発注者に提出すること。
 - ②作業日程については、各校の都合を優先すること。
 - ③点検内容

区分	分類	点検項目	備考
運 転 状 態	1. ランプ類	点灯状態	
	2. 燃焼用送風機	起動時間・振動・異常音	
	3. 点火系統	赤熱（放電）・点火状態	
	4. 着火	時間・臭気	
	5. 対流用送風機	起動時間・振動・異常音	
	6. 燃焼状態	継続性・炎の脈動・すす・くもり・ 臭気・発煙・温風・燃焼切替状態	
	7. 電磁ポンプ	異常音・油漏れ	
8. 消火	消火時間・ランプ・送風機停止		
送 油 経 路	1. 油漏れ	機器内部の接続部分・送油ホースの亀裂	
	2. ゴミ・水	フィルター・オイルストレーナー	
排 気 筒	1. 排気筒	外観変形・固定状況 周辺障害物・可燃物 排気ガス漏れ	
電 気 系	1. 電源コード	亀裂・破損・高温部接触	
	2. コネクター類	ぐらつき・緩み	
そ の 他	1. ランプ類	ホコリ・ゴミ・作動消火・リセット確認	
	2. 燃焼用送風機	ホコリ・ゴミの確認	
	3. 点火系統	本体固定金具の有無	

- ④点検・清掃業務終了後、速やかに作業日誌（任意様式）を提出すること。
 - ⑤異常が認められた場合作業日誌に記載すること。
3. 完了届けには、写真、点検実施報告書を各学校毎にまとめて提出すること。
- ①写真は着手前、清掃作業中、作業終了時とし、不良箇所がある場合は撮影を行うこと。
※写真は各階ごとに、着手前、清掃作業中、作業終了時3枚程度撮影を行うこと。
 - ②点検実施報告書は学校関係者から確認印をもらい提出すること。

FF式石油ストーブ 調査表

第四小学校

全15台

番号	階	場所	型式	製造年	製造番号	備考
1	1	職員室	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000511	
2			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000510	
3			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000517	
4		小会議室	FF-11000S(U) I サホット	09年	107124-1000892	
5		校長室	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000503	
6		保健室	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000518	
7		体育館ミテング	FF-11000S(U) I サホット	09年	107124-1000879	
8	1	校務員室	FF-512TF(U) I サホット	09年	107552-2000120	
9	2	図書室	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000519	
10			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000505	
11			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000513	
12	2	通級指導教室 (会議室)	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000503	
13			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000506	
14	2	家庭科室	FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000739	
15			FF-15GBF(U) G サホット	09年	107064-1000516	

FF式石油ストーブ 調査表

第五小学校

全5台

番号	階	場所	型式	製造年	製造番号	備考
1	1	校務員室	FF-51TS-1A サホ [°] ット	95年	50811778	
2		保健室	FF-15G9 サホ [°] ット	95年	50320691	
3		校長室	FF-15G9 サホ [°] ット	95年	50320577	
4		職員室	FF-15G9 サホ [°] ット	95年	50320687	
5			FF-15G9 サホ [°] ット	95年	50320431	

FF式石油ストーブ 調査表

向能代小学校

全41台

番号	階	場所	型式	製造年	製造番号	備考
1	1	多目的ルーム (兼学童保育)	(前) FF-15GBF サホット	03年製	30110843	
2			(後) FF15-GBF サホット	02年製	21230943	黒板側
3	1	ステップアップ	FF-15G サホット	97年製	70620239	
4	1	1竹	FF-15GBF サホット	21年製	101226-10003869	R4.1交換
5	1	1松	FF-15000GBF サホット	22年製	662014-1000549	R5.3交換
6	1	相談室	①FF-15GBF D サホット	04年製	41030202	
7			②FF-15GBF D サホット	04年製	41030205	
8	1	職員室	(前) FF-15GBF サホット	01年製	10821229	
9			(後) FF-15000GBF サホット	22年製	662014-1000556	R5.3交換
10	1	校長室	FF-15GBF サホット	94年製	41020402	
11	1	保健室	FF-15G サホット	96年製	60321504	
12	1	校務員室	FF-S36B トヨミ	11年製	B No.000967	
13	2	図工室	(前) FF-15GBF サホット	02年製	21231006	
14			(後) FF-15GBF サホット	03年製	30111140	
15	2	会議室	(前) FF-15GBF サホット	03年製	30111145	
16			(後) FF-15GBF サホット	03年製	30111146	
17	2	3竹	FF-15GBF サホット	02年製	21231440	
18	2	3松	FF-15G サホット	97年製	70620055	
19	2	1 2 4 杉	FF-15GBF3 サホット	21年製	101226-10003833	R4.1交換
20	2	5 6 梅	FF-15GBF サホット	02年製	21231411	
21	2	4 桜	FF-15GBF C サホット	03年製	30910980	
22	2	2竹	FF-15GBF3 サホット	21年製	101226-10003874	R4.1交換
23	2	2松	FF-15000GBF サホット	22年製	662014-1000554	R5.3交換
24	2	図書室	①FF-15G9 サホット	03年製	30110802	
25			②FF-15G サホット	96年製	60110061	
26	2	コンピューター室	(前) FF-15GBF サホット	02年製	21231407	
27			(後) FF-15GBF サホット	02年製	21230889	
28	3	理科室	FF-15GBF サホット	03年製	30111139	
29	3	第2ITルーム	FF-15GBF サホット	02年製	21231410	
30	3	4竹	FF-15000GBF サホット	22年製	662014-1000555	R5.3交換
31	3	4松	FF-15GBF3 サホット	21年製	101226-10003865	R4.1交換
32	3	5竹	FF-15000GBF サホット	22年製	662014-1000559	R5.3交換
33	3	5松	FF-15GBF3 サホット	21年製	101226-10003837	R4.1交換
34	3	児童会室	FF-15GBF サホット	03年製	30110760	
35	3	第1ITルーム	FF-15G サホット		51040109	
36	3	6竹	FF-15G サホット	99年製	90320768	
37	3	6松	FF-15GBF サホット	02年製	21231500	
38	3	家庭科室	(前) FF-15GBF D	04年製	41030171	
39			(後) FF-15GBF D	04年製	41030169	
40	3	音楽室	(前) FF-15GBF	03年製	30110763	
41			(後) FF-15GBF	03年製	—	

FF式石油ストーブ 調査表

浅内小学校

全20台

番号	階	場所	型式	製造年	製造番号	備考
1	1	職員室	FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50610133A	
2			FF-11000S (U)D サホ°ット	05年	50620244	
3			FF-11000S (U)D サホ°ット	05年	50620247	
4		印刷室	FF-5000S (U)D サホ°ット	05年	50610027	
5		校長室	FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50610136	
6		校務員室	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51020001	
7		更衣室 (女)	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51230200	
8		更衣室 (男)	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51020099	
9		相談室	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51230034	
10		保健室	FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50610480	
11	2	家庭科室	FF-11000S (U)D サホ°ット	05年	50620248	
12			FF-11000S (U)D サホ°ット	05年	50620256	
13		家庭科準備室	FF-5000S (U)D サホ°ット	05年	50610427	
14		会議室	FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50610468	
15			FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50610123	

○旧地域連携施設

16	1	研修室 1	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51020016	
17		研修室 2	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51230032	
18		ホール	FF-7000S (U)D サホ°ット	05年	50920212	
19		会議室	FF-541TS (U)D サホ°ット	05年	51230035	

○体育館

20	1	ミーティング室	FF-11000S (U)D サホ°ット	05年	51030614	
----	---	---------	----------------------	-----	----------	--

FF式石油ストーブ 調査表

ニツ井小学校

全15台

番号	階	場所	型式	製造年	製造番号	備考	
1	1	相談室	FF-11000S (U) I サホ°ット	09年	107124-1000893		
2		保健室	FF-15GBF (U) G サホ°ット	09年	107064-1000507		
3		校長室	FF-15GBF (U) G サホ°ット	09年	107064-1000512		
4		職員室		FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000735	
5				FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000723	
6				FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000726	
7				FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000732	
8			印刷室	FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000724	
9			談話室	FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000733	
10			校務員室	FF-7000S (U) I サホ°ット	09年	107237-1000736	
11	2	コンピューター室	FF-11000S (U) I サホ°ット	09年	107124-1000881		
12			FF-11000S (U) I サホ°ット	09年	107124-1000882		
13		会議室	FF-15GBF (U) G サホ°ット	09年	107064-1000730		
14			FF-15GBF (U) G サホ°ット	09年	107064-1000514		

○体育館

15	1	ミーティングルーム	FF-11000S (U) I サホ°ット	09年	107124-1000878	
----	---	-----------	-----------------------	-----	----------------	--

暖房機器清掃・点検実施報告書

学校名： _____
 室名： _____

No. _____

区分	分類	点検項目	結果	
運転状態	1. ランプ類	点灯状態	合・否	
	2. 燃焼用送風機	起動時間・振動・異常音	合・否	
	3. 点火系統	赤熱（放電）・点火状態	合・否	
	4. 着火	時間・臭気	合・否	
	5. 対流用送風機	起動時間・振動・異常音	合・否	
	6. 燃焼状態	継続性・炎の脈動・すす・くもり・臭気・発煙・温風・燃焼切替状態	合・否	
			合・否	
	7. 電磁ポンプ	異常音・油漏れ	合・否	
8. 消火	消火時間・ランプ・送風機停止	合・否		
送油経路	1. 油漏れ	機器内部の接続部分・送油ホースの亀裂	合・否	
	2. ゴミ・水	フィルター・オイルストレーナー	合・否	
排気筒	1. 排気筒	外観変形・固定状況 周辺障害物・可燃物 排気ガス漏れ	合・否	
電気系	1. 電源コード	亀裂・破損・高温部接触	合・否	
	2. コネクター類	ぐらつき・緩み	合・否	
その他	1. ランプ類	ホコリ・ゴミ・作動消火 ・リセット確認	合・否	
	2. 燃焼用送風機	ホコリ・ゴミの確認	合・否	
	3. 点火系統	本体固定金具の有無	合・否	

特記事項

型式 _____
 メーカー _____
 製造年 _____
 製造番号 _____
 点検実施日 令和 年 月 日

確認印