

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年4月分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	12.0	17.7	9.4	12.5	11.0			13.0	13.9
1	一般細菌	100/ml以下	97	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	10.3	11.0	11.1	11.1	11.1	10.9	—	21.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	—	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
50	色 度	5度以下	3.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁 度	2度以下	4.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年4月分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.6	18.6	18.9	18.7	34.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.1	6.2	6.3	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年4月分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		13.4	13.4	14.4	13.5
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.2	13.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年4月分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.9	2.5	2.6	2.7	2.6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和6年4月分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

能代地域分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4		0
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.3	0.3	0.3	0.3		0
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年4月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年5月分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	15.3	15.3	14.4	17.0	15.2			13.9	16.4
1	一般細菌	100/ml以下	310	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	—	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.008	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016		0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.016	0.037	0.037	0.037	0.037	0.032		0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007		<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008		0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	—	0.08
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	10	9.9	10	9.6	9.8	9.9	—	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.8	13.9	13.4	13.5	13.3	13.4	13.5	—	21.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	25.0	21.9	22.3	21.3	21.8	22.6	—	60.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	76	70	65	69	68	70	—	157
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	—	6.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			—	異常なし
50	色 度	5度以下	5.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1.0
51	濁 度	2度以下	3.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年5月分

(採水日 令和6年5月14日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鋸簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鋸
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.4	18.4	18.7	18.5	30.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.1	6.2	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.9	0.5	<0.5	0.6	1.1
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年5月分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.8	12.8	14.6	17.7
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下			0.001	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	13	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.0	13.0	13.1	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	56.6	56.6	53.4	53.4
40	蒸発残留物	500mg/l以下	124	129	126	126
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	7.4	7.3
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年5月分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.2	3.7	3.6	3.7	3.7
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和6年5月分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

能代地域分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年5月14日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.2	<0.1	0.2	0.2		0.
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年5月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	22.0	22.0	17.4	19.4	19.4			16.0	19.5
1	一般細菌	100/ml以下	630	0	0	0	11	11	11	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.8	16.4	17.3	17.7	17.7	17.6	17.3	—	21.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	—	6.4
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色 度	5度以下	5.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁 度	2度以下	1.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月4日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	0.001	<0.001	-	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.4	1.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09	<0.06	0.09	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	<0.001	0.002	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003	<0.001	0.003	0.002	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	-	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.08	0.06	0.01	-	0.07
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	17	17	17	17	20
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.032	0.028	0.032	0.031	0.008
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.3	16.0	16.3	16.2	24.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	76.5	75.3	76.6	76.1	78.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	178	168	172	173	180
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		14.1	13.9	18.5	22.9
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.1	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	5.1	4.3	4.4	3.7	4.1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		<0.0001				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		<0.00001				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		<0.0001				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月4日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.6	<0.1	0.6	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
3	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年6月分

(採水日 令和6年6月18日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	21.5	20.8	20.6	22.1	20.6			17.2	20.6
1	一般細菌	100/ml以下	360	0	0	0	0	0	0	3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.1	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	13.0	—	21.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.2	6.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	5.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	3.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月23日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	15.7	15.9	15.7	15.8	17.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	0.7
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		13.2	13.2	20.3	23.7
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.0	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2
	は検査対象外です。		「原水是水質基準の適用外です。」		「一印は当月検査対象外です。」	

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	5.7	4.4	4.9	5.1	4.8
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		<0.00001				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		<0.00001				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		<0.00005				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホソツ場No.1	荷上場取水 ホソツ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月23日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎	仁 鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.4	0.4	0.4	0.4		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-						-	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年7月分

(採水日 令和6年7月16日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年8月分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	24.5	24.3	24.1	26.3	24.7			20.8	25.2
1	一般細菌	100/ml以下	580	0	0	0	0	0	0	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07		0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002		<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.009	0.017	0.017	0.018	0.017	0.015		0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.017	0.033	0.036	0.038	0.036	0.031		0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004	0.009	0.010	0.011	0.010	0.009		<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005		0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.17	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.12
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10	11	11	11	10	11	11	17	17
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.017	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.2	14.9	14.7	14.6	14.3	14.5	14.6	23.7	24.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28.9	28.4	27.4	27.7	26.2	27.1	27.4	62.6	62.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	112	104	95	99	97	97	99	162	160
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.2	6.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	5.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	1.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年8月分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.8	14.3	14.8	14.6	15.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年8月分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		13.5	13.5	17.5	27.0
1	一般細菌	100/ml以下	0	3	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.09	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	13	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.0	13.0	13.3	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	55.1	56.8	53.9	53.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	125	126	134	143
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	7.3	7.3
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年8月分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	<0.001					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	<0.0002					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	<0.001					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	<0.0004					
8	トルエン	0.4mg/l	<0.04					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	<0.008					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
19	遊離炭酸	20mg/l	3.3	4.2	3.5	4.0	3.7	3.9
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	<0.001					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	<0.002					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	5.6	1.8	0.9	1.1	1.0	1.2
23	臭気強度(TON)	3以下	7					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-2.1					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	<0.002					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	<0.000005	<0.000005				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

ニツ井地域分

令和6年8月分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.5	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

能代地域分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5		0.
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.5	<0.1	0.6	0.4		0.
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和6年8月20日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	22.0	21.4	23.5	24.8	24.3			18.8	23.7
1	一般細菌	100/ml以下	1100	0	0	0	1	1	1	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		—	—	—	—	—	—		—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	15.7	16.6	17.0	16.8	16.8	16.5	—	22.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	5.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	1.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月24日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	7	0	0	2.3	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	0.001	0.001	-	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.7	3.7	3.7	3.7	1.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.10	<0.06	0.07	-	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	<0.001	<0.001	-	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.03	<0.01	0.01	-	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.07	0.05	0.02	0.05	0.11
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16	16	16	16	19
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.032	0.03	0.033	0.032	0.012
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.7	14.4	14.7	14.6	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	74.4	74.5	73.7	74.2	71.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	160	154	169	161.0	169
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.6	0.6	<0.5	0.5	1
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		13.7	13.7	18.4	26.0
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.4	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.2	2.7	3.1	2.8	2.9
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.5	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月24日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均		
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.2	<0.1	0.2	-		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
3	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年9月分

(採水日 令和6年9月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	16.2	15.8	18.9	20.5	19.5			15.5	17.8
1	一般細菌	100/ml以下	230	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.1	15.6	15.9	16.3	16.2	16.1	16.0	—	22.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	—	6.4
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色 度	5度以下	4.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁 度	2度以下	0.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鋸簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鋸
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.8	15.4	15.2	15.1	18.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6	6.3	6.3	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.8	12.8	20.3	20.2
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.4	13.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2
	は検査対象外です。		「原水是水質基準の適用外です。」		「一印は当月検査対象外です。」	

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.4	3.5	3.7	3.6	3.6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

ニツ井地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.4	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎	仁 鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					<0.1	0.2	0.2	0.2		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-						-	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年10月分

(採水日 令和6年10月15日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	8.5	8.5	13.1	14.0	14.1			11.9	11.8
1	一般細菌	100/ml以下	890	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陽性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	—	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06		0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005	0.009	0.011	0.012	0.011	0.009		<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013	0.021	0.027	0.030	0.026	0.023		0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002		<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.007	0.010	0.013	0.015	0.013	0.011		0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.03
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	0.08
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.14
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	11	11	12	12	12	12	—	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.4	15.9	15.8	16.3	16.4	16.2	16.1	—	22.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	30.3	30.1	32.1	32.2	31.5	31.2	—	60.3
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	100	99	98	97	98	99	—	165
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	—	6.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			—	異常なし
50	色 度	5度以下	8.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0.8
51	濁 度	2度以下	4.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月12日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.1	16.5	16.5	16.4	20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.3	12.3	12.5	13.0
1	一般細菌	100/ml以下	2	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.12	0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	12	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.0	13.0	13.3	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	55.6	54.1	55.2	55.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	135	132	132	129
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.4	7.2	7.1
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.9	2.1	2.8	2.2	2.4
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

ニツ井地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.6	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	3								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月12日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎	仁 鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.2	0.2	0.3	0.2		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	－	－	－	－					－	
3	大腸菌	不検出	－	－	－						－	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年11月分

(採水日 令和6年11月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	－			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	－			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	3.9	2.9	7.1	7.5	8.5			7.2	6.1
1	一般細菌	100/ml以下	370	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.8	16.4	15.8	15.7	15.6	15.7	15.9	—	21.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9	7.0	—	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし
50	色 度	5度以下	5.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁 度	2度以下	4.9	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

ニツ井地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月10日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	<0.001	0.002	-	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.21	0.06	0.13	0.13	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.06	0.01	0.01	0.03	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	-	0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.07	0.03	0.03	0.04	0.05
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	18	17	17	17	21
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.024	0.024	0.024	0.024	0.015
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.4	18.0	18.3	18.2	29.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	73.9	73.9	71.7	73.2	87.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	184	188	188	187	226
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.2	12.1	10.5	6.4
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	12.9	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2
	は検査対象外です。		「原水是水質基準の適用外です。」		「一印は当月検査対象外です。」	

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

ニツ井地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その1

能代地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-	-							
4	ジアルジア	不検出	-	-							

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その2

二ツ井地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月10日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富 根 簡 易 水 道								仁 鮎 簡 易 水 道	
			原 水(地下水)				給 水 栓				原水(地下水)	給 水 栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎	仁 鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.5	0.1	0.3	0.3		0.2
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0	0	-					0	
3	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性						陰性	

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査項目) その3

二ツ井地域分

令和6年12月分

(採水日 令和6年12月17日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.4
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

は検査対象外です。

「－印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その1

能代地域分

令和7年1月分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄水場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
	水温	—	3.4	3.7	4.6	3.6	5.8			10.1	3.2
1	一般細菌	100/ml以下	260	0	0	0	0	0	0	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	17.1	18.8	18.3	18.2	18.0	18.2	18.3	—	21.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	—	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	—	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色 度	5度以下	3.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	<0.5
51	濁 度	2度以下	2.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その2

二ツ井地域分

令和7年1月分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	富根簡易水道				仁鮎簡易水道
			給水栓				給水栓
			下 夕 村	上 野	羽 立	平 均	仁 鮎
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0.0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.1	18.2	18.0	18.1	23.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色 度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
51	濁 度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目) その3

ニツ井地域分

令和7年1月分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
	水温		12.8	12.4	10.6	3.6
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	13.0	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」

「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その1

能代地域分

令和7年1月分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	上 水 道					
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓			
					扇 田	落 合	浅 内	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)	-					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l	-					
5	1, 2, -ジクロロエタン	0.004mg/l	-					
8	トルエン	0.4mg/l	-					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l(暫定)		-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.8	2.5	2.6	2.3	2.5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l	-					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度(TON)	3以下	-					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度	-					
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	-	-				
93	プロペナゾール	0.03mg/l		-				
83	フサライド	0.1mg/l		-				
88	ブレチラクロール	0.05mg/l		-				
19	エスプロカルブ	0.03mg/l		-				
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l		-				
20	エトフェンブロックス	0.08mg/l		-				

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(管理目標設定項目) その2

二ツ井地域分

令和7年1月分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ホンプ場No.1	荷上場取水 ホンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	

は検査対象外です。

「-」印は当月検査対象外です。」

能代地域分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	上 水 道							鶴 形 地 区	
			原 水 (米代川)	浄 水 場 仁 井 田	給 水 栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原 水 (地下水)	給 水 栓 地域センター
					扇 田	落 合	浅 内	平 均			
1	残留塩素	0.1mg/l以上		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-								
4	ジアルジア	不検出	-								

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	独自検査項目	水質基準値 ／評価値	富根簡易水道								仁鮎簡易水道	
			原水(地下水)				給水栓				原水(地下水)	給水栓
			下夕村	上野	羽立	平均	下夕村	上野	羽立	平均	仁鮎	仁鮎
1	残留塩素	0.1mg/l以上					0.4	0.3	0.2	0.3		0.
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-					-	
3	大腸菌	不検出	-	-	-	-					-	

「一印は当月検査対象外です。」

ニツ井地域分

(採水日 令和7年1月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 ／評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場No.1	荷上場取水 ポンプ場No.2	沢口浄水場 No.1	竹原住宅 集会所
1	残留塩素	0.1mg/l以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			

「一印は当月検査対象外です。」