

排水設備工事完了届チェックシート

確認事項	指定店確認欄	能代市確認欄
【完了届の確認】		
申請書の記入事項が全て記入されているか	☐	☐
押印箇所全て判子が押されているか	☐	☐
添付書類は整っているか(位置図、平面図、縦断図、見積内訳書、写真)	☐	☐
公共下水道使用開始届が提出されているか	☐	☐
浄化槽切替工事の場合、浄化槽使用廃止届出書が提出されているか	☐	☐
土被りは20cm以上確保されているか	☐	☐
勾配は20‰以上200‰以下となっているか	☐	☐
上記確認後		
基準に適合しない場合は誓約書が提出されているか	☐	☐
【その他届出の確認】		
除害施設を設置した場合：除害施設工事完了届	☐	☐
融資あっせんを受ける場合：水洗便所改造工事実績報告書	☐	☐
公共枡を自費で設置した場合：公共ます及び取付管新設完成届	☐	☐
計画に変更があった場合：排水設備工事計画変更届	☐	☐
上記のどれも該当しない場合は ☒	☐	☐