

水質検査結果集計表(水質基準項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						鶴形地区	
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓			浄水場、給水栓 4箇所平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内			
	水温	—	8.0	8.0	8.6	10.5	9.5		10.8	10.8
1	一般細菌	100/ml以下	290	0	0	1	0	1	—	0
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	12.0	12.5	13.4	13.0	13.0	12.7	24.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	7.0	7.2	6.7	6.7	6.9	6.9	6.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
49	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし
50	色度	5度以下	5.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	9.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外」「—印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：管理目標設定項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
					扇田	落合	浅内	平均	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	-	-	-	-	-	-	-
8	トルエン	0.4mg/l	-	-	-	-	-	-	-
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロロール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	2.9	2.5	3.0	4.0	3.2	3.1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-	-	-	-	-	-	-
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-	-	-	-	-	-	-
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-	-	-	-	-	-	-
30	プロベナゾール	0.05mg/l	-	-	-	-	-	-	-
31	フサライド	0.1mg/l	-	-	-	-	-	-	-
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-	-	-	-	-	-	-
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-	-	-	-	-	-	-
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：その他の項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	上水道						鶴形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l 以上	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	
2	嫌気性芽胞菌	不検出	-	-	-	-	-	-	-	0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ジアルジア	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	水質基準項目	水質基準値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
	水温		12.4	12.4	11.6	11.4
1	一般細菌	100/ml以下	-	-	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	14.1	14.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	-	-	<0.5	<0.5
51	濁 度	2度以下	-	-	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」「-」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：管理目標設定項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度			-1.7	
は検査対象外です。			「-」印は当月検査対象外です。」			

水質検査結果集計表(独自検査：その他の項目)

令和2年4月分

(採水日 令和2年4月21日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
1	残留塩素	0.1mg/l 以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			
は検査対象外です。			「-」印は当月検査対象外です。」			

水質検査結果集計表(水質基準項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	上水道						観形地区	
			原水 (米代川)	浄水場		給水栓		浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
				仁井田	扇田	落合	浅内			
	水温	—	14.2	14.5	12.0	14.2	13.7		13.4	14.3
1	一般細菌	100/ml以下	110	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.009	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.019	0.026	0.028	0.028	0.027	0.025	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	—	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	9.0	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	16
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.1	12.9	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	23.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	22.8	22.6	22.5	22.6	22.6	22.6	64.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	73	79	77	79	78	77	165
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.2
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	6.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	5.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水は水質基準の適用外です。」 「—」印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：管理目標設定項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値 mg/l 以下	上水道						浄水場、給水栓 4箇所の平均
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				
				扇田	落合	浅内	平均		
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l	-						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l (暫定)	-						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l (暫定)	-						
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	-						
8	トルエン	0.4mg/l	-						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l	-						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l (暫定)	-	-	-	-	-	-	-
19	遊離炭酸	20mg/l	-	4.4	2.9	3.5	2.9	3.1	3.4
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/l	-						
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l	-						
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l	-	-	-	-	-	-	-
23	臭気強度 (TON)	3以下	-						
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度	-						
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	-						
30	プロベナゾール	0.05mg/l	-						
31	フサライド	0.1mg/l	-						
32	プレチラクロール	0.05mg/l	-						
33	エスプロカルブ	0.03mg/l	-						
34	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	-						
35	エトフェンブロックス	0.08mg/l	-						

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：その他の項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	上水道						鑿形地区		
			原水 (米代川)	浄水場 仁井田	給水栓				浄水場、給水栓 4箇所の平均	原水 (地下水)	給水栓 地域センター
					扇田	落合	浅内	平均			
1	残留塩素	0.1mg/l 以上		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出								0	
3	クリプトスポリジウム	不検出	0								
4	ジアルジア	不検出	0								

は検査対象外です。

「-印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(水質基準項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	水質基準項目	水質基準値	ニツ井・荷上場			
			原水		浄水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
	水温		13.2	13.1	15.0	16.3
1	一般細菌	100/ml以下	8	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13	13	13	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.8	13.8	14.0	14.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	53.7	53.5	52.9	53.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	128	130	142	129
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2

は検査対象外です。

「原水是水質基準の適用外です。」 「一印は当月検査対象外です。」

水質検査結果集計表(独自検査：管理目標設定項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	管理目標設定項目	目標値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
27	腐食性(ランゲリア指数)	mg/l 以下 -1程度			-1.6	
は検査対象外です。			「-」印は当月検査対象外です。」			

水質検査結果集計表(独自検査：その他の項目)

令和2年5月分

(採水日 令和2年5月19日)

No.	自主検査項目	水質基準値 / 評価値	二ツ井・荷上場			
			原 水		浄 水	
			荷上場取水 ポンプ場№1	荷上場取水 ポンプ場№2	沢口浄水場 №1	沢口浄水場 №2
1	残留塩素	0.1mg/l 以上			0.3	0.3
2	嫌気性芽胞菌	不検出	0	0		
3	セシウム-134	10Bq/l	-			
4	セシウム-137	(セシウム134及び137)	-			
は検査対象外です。			「-」印は当月検査対象外です。」			