

令和4年4月28日

都市整備部水道課

募集要項等質問への回答について

能代市水道施設遠方監視操作設備更新業務委託の応募型プロポーザルに係る質問について、下記のとおり回答します。

質問要旨	回答要旨
1. 令和4年度はどの程度の出来高を目標とされておられますか。 例) 機器納品、システム制作まで	仁井田浄水場(既設盤改造、テレメータ親局盤制作・設置)、監視子局装置製作、据付等を想定しています。
2. 上述1に伴い、令和4年度に半導体不足のいかに係わらず、必須で納品しなければならない機器調達範囲はありますでしょうか。	既設盤機能増設分、テレメータ親局盤制作、監視子局装置製作に係る機器です。
3. 既設システムメーカーをご教示いただけますでしょうか。	株式会社ウォーターエージェンシー及びクシダ工業株式会社です。
4. ①既設システムのデータ移行をする場合、データ出力は可能でしょうか。 ②データ出力形式はどのような仕様になりますでしょうか。 ③データ出力にあたり既設システム業者に費用、委託が必要になりますでしょうか。 ④既設システムと本ご提案システムでデータベース構造が異なりますので、可能なデータのみを移行することとなりますが問題ないでしょうか。	① 可能です。 ② CSVファイル形式です。 ③ データ移行に伴う費用が発生します。 ④ 既存システムに格納されている過去10年分の帳票データ(日報、月報、年報、トレンドグラフ等)を移行して下さい。

<p>5. 65インチ液晶モニターは壁掛式、スタンド式のいずれをお考えでしょうか。</p>	<p>指定はありません。 現地のレイアウト等を確認し設置することとなります。</p>
<p>6. 仁井田浄水場に設置する監視パソコン2台、および移動式監視端末（タブレット2台）はインターネット環境でシステムを利用する方式の場合、インターネット回線は貴市名義、毎月の通信費は貴市にてお支払いされる認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>契約者が市、請求先が選定事業者となります。</p>
<p>7. プロポーザル結果について、情報開示請求により詳細な評点の開示は頂けるものでしょうか。</p>	<p>申請者分のみ可能です。</p>
<p>8. 現状、複数の管理システムで運用されていますが、各システムの現状のシステム構成図をいただけますでしょうか。</p>	<p>募集要項11.(1)に記載しております。</p>
<p>9. プレゼンテーションにつきまして、リモート方式のため事前に貴市と接続テストを行いたいと考えております。接続テストは可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
<p>10. 技術提案書につきまして、目次やはじめ書きは10枚以内のページ数に含まれるでしょうか。</p>	<p>含みます。但し、目次及びはじめ書きは省略可。</p>
<p>11. 様式9提案見積書に記載する金額は、様式10ランニングコスト内訳書を含むものでしょうか。</p>	<p>含みません。</p>
<p>12. 仕様書7頁記載の、「既存設備の機器更新」は施設単位に切替を行い、新旧設備の並行稼働（両システムでの監視）は行わない、という認識で良いでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
<p>13. 仕様書7頁1行目記載の専用回線について、具体的な回線種別をご教示ください。</p>	<p>アナログ専用回線です。</p>
<p>14. 仕様書7頁1行目記載の専用回線以外の回線は、受注者が新たに整備するという認識ですが正しいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>