

## 給水装置工事自主検査報告書

能代市長	様	年 月 日
能代市簡易水道給水条例施行規則第6条の規定により自主検査を行いましたので、報告します。		
指定給水装置工事事業者		
住 所		
事業者名		
代表者氏名 <span style="float: right;">㊟</span>		
電 話 ( )		
検 査 年 月 日	年 月 日	
給水装置工事主任技術者	㊟ 免状交付番号	
承認 年 月 日 等	年 月 日 第 号	
検査事項及び検査内容		検査結果
完成図面	完成図面(平面図、立面図)に記入漏れはないか	
屋外の検査	分岐部・止水栓・メーターの距離は正確か	
	メーター検針・取替、止水栓の操作に支障はないか	
	埋設深度は適切か	
配 管 給水用具	管延長・給水用具の位置等が完成図面と整合するか	
	分岐・分岐止めは適切か	
	水の汚染・破壊・侵食・凍結等を防止する処置は適切か	
	逆流防止のための措置(逆止弁・吐水口空間等)は適切か	
	クロスコネクションがされていないか	
	適切な接合が行われているか	
機能検査	すべての給水用具がメーターを経由しているか	
	給水用具の吐水量、動作状態は適切か	
耐圧試験	水圧試験 <span style="margin-left: 100px;">MPa</span> <span style="margin-left: 100px;">分間</span>	
路面復旧	本復旧年月日 <span style="margin-left: 100px;">年 月 日</span>	

※この報告書は2部作成し、1部は完成図面とともに申込者へ提出し維持管理について説明することとし、1部は完成届に添付すること。